



使用方法

●商品サイズ



●切断位置


使用状況に合わせて右記を参照し、ドレンホースの接続口部分をハサミなどで切断して長さを調節してください。



取付方法


古いドレンホースを取替える場合

- ①使用中のドレンホースを取外し、エアコン本体のホース口外径を確認します。
- ②エアコン本体のホース口外径が16ミリの場合は新しいドレンホースの16ミリ側を、18ミリの場合は18ミリ側を差込みます。
- ③接続部分をビニールテープで巻き、しっかりと固定します。
- ④エアコンを作動し、水もれがないかを確認します。



ドレンホースを延長する場合

- ①既存のドレンホースの接続口部分をハサミなどで切断します。
- ②切断部分のドレンホース口が内径16ミリの場合は新しいドレンホースの18ミリ側を、内径18ミリの場合は16ミリ側を差込みます。
- ③接続部分をビニールテープで巻き、しっかりと固定します。
- ④エアコンを作動し、水もれがないかを確認します。



⚠注意

- ドレンホースはルームエアコンに取付ける屋外専用排水ホースです。他の用途には使用しないでください。
- 排水を良くするため、必ず縦引きに設置してください。
- ハサミなどを使用の際は、指などを傷つけないよう注意してください。
- 火のそばに近づけないでください。変形の恐れがあります。
- 無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損・水もれの原因になります。

【仕様】

材 質: ポリエチレン

【セット明細】

- <GA-KW011~014>
エアコンドレンホース(1コ)
- <GA-KW003~006>
エアコンドレンホース(1コ)、消臭バルブ(1コ)
- <GA-KW007~010>
エアコンドレンホース(1コ)、消臭バルブ(1コ)、防虫キャップ(1コ)



株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4

『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-KW001 1016**